

VEDLEGG TIL: REGLER FOR GRAVING PÅ KOMMUNAL EIENDOM I GRIMSTAD

LEDNINGS/KABELGRØFT UNDER ASFALTERT FLATE

KRAV TIL AREAL FOR KOMPRIMERING OG RENKUTTING AV ASFALT

NB! DYBDE, d , SKAL VÆRE 0,5 METER, ELLER MER.

DET MÅ MINIMUM VÆRE 0,4 METER OVERDEKNING MED TELEFRIE OG KOMPRIMERTE MASSER OVER KABEL. VED BEHOV FOR SAND I KABELGRØFTEN, SKAL DETTE LIGGE DYPERE. Ref. «Ledningsforskriften».

- VED KRYSSING AV VEG SKAL DET ASFALTERES MINIMUM 2,5 METER BREDDE. ALLE ASFALTSKJØTER SKAL VÆRE VINKELRETT PÅ VEG.
- DET SKAL KOMPRIMERES LAGVIS I FUKTIGE MASSER. 40 CM PR LAG.
- LANGSGÅENDE GRØFT SKAL ASFALTERES TIL MIDTEN AV VEG, ALTERNATIVT SKAL HELE VEGENS BREDDE ASFALTERES.
- GRØFTETRASE MÅ AVTALES PÅ FORHÅND, OG TEGNES PÅ KART. KABEL MÅLES INN DIGITALT FØR GRØFTEN LUKKES. DATA OVERLEVERES FOR REGISTRERING TIL GRIMSTAD KOMMUNE, ELLER KOMMUNENS REPRESENTANT.
- EKSISTERENDE RØR OG KABLER MÅ PÅVISES, OG SKAL TAS HENSYN TIL.
- VEGENS DRENERINGSGRØFTER, OG HELLING/FALL, SKAL IVARETAS.

SKISSE AV GRØFTEPROFIL

