

REGLER FOR GRAVING PÅ KOMMUNAL EIENDOM I GRIMSTAD

(jfr. Veglovens §§ 32 og 57, samt kommunens delegasjonsreglement)

Vedtatt av Teknisk utvalg 14.05.02

ANSVARSHAVENDE

Enhver som vil foreta graving, grunnboring eller lignende ved gater, veier, plasser eller annen kommunal eiendom, skal forut for graving sende søknad til Teknisk etat v/driftsavd. Søknaden skrives på særskilt skjema og må inneholde opplysninger om gravested, tidsrom, ansvarlig søker/utførende, tiltakshaver og årsak til gravingen. Arbeidene må ikke settes i gang før godkjenning er gitt.

PLIKTER OG ANSVAR

- Ansvarlig søker har selv ansvar for å legge søknad om gravetillatelse fram for energiverk, teleoperatører, øvrige kabeletater og politiet til uttalelse samt rette seg etter de anvisninger som blir gitt.
- Søker må dessuten innhente opplysninger om kommunens ledningsanlegg i området; rådspør driftsavd.'s VA-seksjon.
- Søkeren er ansvarlig for all skade som anlegget måtte påføre veiområdet/området eller tredjemann. Ansvarer gjelder også erstatning i forbindelse med avbrudd. Dette gjelder helt fra arbeidets start og så lenge anlegget/installasjonene måtte eksistere. I visse tilfeller kan skadeverket medføre tiltale og straff – se Straffelovens § 391, jfr. § 292.

GARANTI

Kommunen kan kreve garanti som sikkerhet for kostnader i forbindelse med utbedring, slik som sluttasfaltering og istandsetting av gravestedet m.m. Størrelse og varighet av garantien avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

GENERELLE VILKÅR FOR GRAVETILLATELSE

1. Før gravingen påbegynnes må det framlegges tilfredstillende arbeidsvarslingsplan til godkjenning, ref. Statens vegvesens håndbok nr. 51 "Arbeidsvarsling".
2. Søkeren må ta hensyn til kommunens kummer, ledninger og andre innretninger i området. Kabelgrøfter må graves til siden for ledningsgrøften slik at det senere er mulig å avdekke ledningsgrøften uten å flytte kablene.
3. Kommunen kan kreve arbeidene utført på en bestemt måte og kan i spesielle tilfeller også kreve disse utført av nærmere spesifisert entreprenør.
4. Gravearbeidene må utføres med forsiktighet for å unngå skade på veien. Dersom gravemaskinen skal stå på asfaltdekket, må det benyttes gravemaskin utstyrt med gummihjul.
5. Reasfaltering må skje så snart som mulig. Normalt skal asfaltkvalitet og -tykkelse tilsvarende eksisterende vei benyttes – evt. benyttes annen kvalitet etter kommunens anvisning. Før reasfaltering må asfaltkanter renkattes – min. 1 m utenfor grøfteprofilen. Dersom det senere (som følge av setninger eller andre årsaker) viser seg nødvendig med 2. gangs asfaltering, vil teknisk etat utføre dette for søkerens regning. Krav om evt. 2. gangs asfaltering har en tidsbegrensning på 2 år.
6. Oppgravde masser skal legges tilbake i grøften i samme rekkefølge som de ble gravd opp. Det skal utføres lagvis komprimering – maks 40 cm tykkelse. Grøfta komprimeres for øvrig etter krav til Standard Proctor som anvist i Grimstad kommunes veinorm, pkt. 4.3.2, "Komprimering".
7. Ansvarlig søker må følge de anvisninger som kommunen gir for utførelsesmåte og tidsplan. Hvis dette ikke overholdes, kan kommunen utføre dette for ansvarlig søkers regning.
8. Driftsavd. skal varsles for besiktigelse og godkjenning av gjenfyllingen. Inntil gjenfyllingen er skriftlig godkjent, er den som har fått tillatelsen (søkeren) ansvarlig for grøftens forsvarlige avsperring og sikring. Dersom området skal reasfalteres, gjelder ansvaret inntil dette er utført.
9. Kommunen vil foreta en løpende kontroll av kvaliteten på utført arbeid og benytte disse erfaringene ved vurdering av evt. senere søknader om gravetillatelse.
10. Kommunen har rett til å forlange lednings/kabelanlegg flyttet dersom tiltak vedrørende veien gjør dette nødvendig. Lednings/kabeleier bærer alle kostnader til flyttingen.

SPESIELLE VILKÅR FOR FREMFØRING AV KABELGRØFTER

Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle.

1. Kommunen forutsetter at det inngås en rammeavtale med tiltakshaver for fremføring av kabelgrøfter. Herværende graveregler er et supplement til rammeavtalen.
2. Langs vei skal kabelgrøfta i størst mulig utstrekning legges på utsiden av overbygningen. Av hensyn til nedsetting av brøytestikker må grøfta ikke legges under skulderkant.
3. Ved graving på asfaltert areal i vei skal kabelgrøfta legges med avstand til eksisterende asfaltkant tilsvarende nødvendig bredde for fjerning av asfalt. Ved langsgående grøft vil derfor normalt renkutting av asfalt kun skje på én side av grøfta.
4. Trekkerørene må kunne peiles.
5. Kabelgrøfta innmåles på kart som overleveres kommunen sammen med koordinatliste. Krav til nøyaktighet er +/- 10 cm. Der grøfta går i kurve skal målepunktene ligge med en avstand slik at et hvert punkt langs grøfta har maks avvik 20 cm i forhold til de innmålte punkter (pilhøyde).
6. Trasé for kabelgrøft skal tilpasses kommunens ledningsnett.
7. Kommunen holdes ansvarsløs ved evt. skader på trekkerør/kabel i forbindelse med vedlikehold av sine tekniske anlegg. Dette gjelder også erstatninger overfor tredjepart.

SPESIELLE VILKÅR FOR FRESING AV KABLER/TREKKERØR:

8. Der kabelgrøfta legges på asfaltert areal, skal asfalten i etterkant av kabelleggingen renkuttet (skjæres) og fjernes min. i en bredde som vist på vedlagte skisse (datert 13.12.01). Bredden er avhengig av overdekningsdybden. Kravet skal ivareta tilfredsstillende komprimering av grøftemassen.
9. Min. overdekning av trekkerør skal være 30 cm.
10. Søkeren stiller en bankgaranti på 20 % av kostnadene med reasfaltering av grøfta. Garantien gjelder som nevnt under pkt. 6 i "Generelle vilkår" (2 år). Faktisk beløp avtales i forhold til grøftelengde.